



## **AUTONOMIA SCOLASTICA I.I. PUECHER-OLIVETTI**

via Bersaglio 56 - Rho

### **STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020**

<b>INTERVENTO</b>	<b>RICHIESTA SCUOLA</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI</b>
<b>Fibra ottica</b>	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è attivato.	
<b>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• infiltrazioni in diverse aule</li><li>• nella palestra sarebbe necessario realizzare una protezione dei caloriferi</li><li>• serramenti obsoleti che andrebbero sostituiti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulizia coperture per eliminazione infiltrazioni,</li><li>• opere da vetraio urgenti per sostituzione vetri rotti,</li><li>• revisione generale bagni,</li><li>• opere da fabbro per manutenzione serramenti / porte e interventi di opere murarie per manutenzioni varie,</li><li>• manutenzione programmata dei corpi illuminanti, sostituzione di lampade a neon con lampade a basso consumo energetico nelle segreterie e presidenza,</li><li>• monitoraggio e manutenzione delle attrezzature sportive.</li></ul>
<b>Interventi di riqualificazione energetica</b>	Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)	Gara in corso
<b>Sgombero</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• sgombero di arredi</li><li>• fabbisogno di nuovi arredi</li></ul>	
<b>Contributo per piccole spese di manutenzione</b>	Sono stati erogati contributi per l'importo di 5.178 € per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.	



## **AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. PUECHER-OLIVETTI - SUCCURSALE**

Via Martiri della Libertà 20 - RHO

### STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

<b>INTERVENTO</b>	<b>RICHIESTA SCUOLA</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI</b>
<b>Fibra ottica</b>	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è attivato	
<b>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisione generale bagni,</li><li>• revisione serramenti e fornitura di nuove porte,</li><li>• interventi da fabbro per manutenzioni varie</li><li>• intervento urgente per battitura e ripristino intonaco pericolante</li><li>• manutenzione programmata dei corpi illuminanti, sostituzione di lampade a neon con lampade a basso consumo energetico nelle segreterie e presidenza,</li><li>• monitoraggio e manutenzione delle attrezzature sportive.</li></ul>
<b>Interventi di riqualificazione energetica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (Territori virtuosi)</li><li>• malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gara in corso</li><li>• Come da verbale del 16/10/2019 il Preside evidenzia il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento (in alcuni locali la temperatura non raggiunge i 18°). Si è intervenuti sulla regolazione della curva climatica effettuando anche degli sfiati d'aria ai radiatori.</li></ul>